



Odpowiadając prosimy powołać się na
nasz numer pisma
POLECONY ZA DOWODEM DORĘCZENIA

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **wykonanie remontu zaplecza szatniowo – sanitarnego pływalni AWF w Poznaniu ul. Droga Dębińska 10 c – RZP-2003-09/16/ZP.**

Pytanie 1:

Czy zamawiający może wskazać specyfikację opraw oświetleniowych oraz udzielić informacji o stopniu IP dla opraw oświetleniowych i wyłączników?

Odpowiedź 1:

Oprawy rastrowe o natężeniu oświetlenia 300 lux, oprawy i wyłączniki stopień ochrony IP 56.

Na podstawie art. 38 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny potrzebny na dokonanie zmian w ofertach, tj. na dzień 11.07.2016r.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza również zmiany w treści SIWZ w punktach, w których mowa o terminie składania ofert i zmienia datę 07.07.2016 r. na 11.07.2016r.

Godziny określone przez Zamawiającego, a dotyczące terminu składania jak i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem