



Projektowane szafki SR-x w wykonaniu wolnostojącym z tworzywa termoutwardzalnego.

Szafki doposażyć w:

- nadstawka,
- fundament,
- blacha montażowa,
- szyny PE ,
- szyny N ,
- wkładkę patentową powtarzalną,
- rozłączniki-bezpiecznikowe,
- tablicę w wykonaniu natynkowym (wyposażenie tablicy zgodnie z pozostałymi rysunkami),

~~Szafki SR-01, SR-02, SR-06 i SR-07 dodatkowo wyposażać:~~

- ~~- gniazdo wtyczkowe 2P+Z, 16A (IP66/67), montowane na ścianie bocznej szafki z dostępem z zewnątrz, ilość 10 szt.,~~
- ~~- gniazdo wtyczkowe 3P+N+Z, 16A (IP66/67), montowane na ścianie bocznej szafki z dostępem z zewnątrz, ilość 1 szt.~~

Szafki SR-03, SR-04 i SR-05 dodatkowo wyposażać:

- gniazdo wtyczkowe 2P+Z, 16A (IP66/67), montowane na ścianie bocznej szafki z dostępem z zewnątrz, ilość 1 szt.,
- gniazdo wtyczkowe 3P+N+Z, 16A (IP66/67), montowane na ścianie bocznej szafki z dostępem z zewnątrz, ilość 1 szt.

Wymiary szafki podano w mm.

układ instalacji TN-S

ARCHIKO PRACOWNIA PROJEKTOWA Katarzyna Krawiec-Kolaczek ul. Parkowa 20, 76-004 Świdów tel. 692 406 734 NIP 499-017-73-13	NAZWA I ADRES OBIEKTU		Ośrodek Dydaktyczno-Socjalny AWF, ul. Wojska Polskiego 26, Działka nr 396, obręb Ustronie Morskie 0029		SKALA	NR RYS.
	INWESTOR		Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań		1:-	E-3
	PRZEDMIOT RYSUNKU		Wygląd szafek SR01 + SR-07		SPECJALNOŚĆ ELEKTRYCZNA	
	FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS	
	PROJEKTANT	mgr inż. Bohdan CINCIRUK	ZAP/0071/ZHOE/05	07.2014r.		

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY03.2016

Nazwa i adres obiektu	OŚRODEK DYDAKTYCZNO-SOCJALNY AWF USTRONIE MORSKIE, ul. Wojska Polskiego 26, działka nr 396	
Inwestor	AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Eugeniusza Piaseckiego ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61871 Poznań	
Rys. nr EL-3		
SZAFKA SR-02 i SR-06		
Projektant Inst. sanitarne		
Projektant Inst. elektryczne	mgr inż. Grzegorz Witosławski upr. bud. 70/PW/92	