SYMBOL		S01	S02	S03	S04	S05	S07	S08	S09	S09A	S10	S12	S13	S14
RODZAJ		PRZEGRODA SZKLANA D'MASZCZELKA Z ZROMANIEM JEDNOSKRZYDŁOWYM	PRZEGRODA SZKLANA D'MASZCZELKA Z ZROMANIEM JEDNOSKRZYDŁOWYM	PRZEGRODA SZKLANA D'MASZCZELKA Z ZROMANIEM DWUSKRZYDŁOWYM	PRZEGRODA SZKLANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 Z ZROMANIEM DWUSKRZYDŁOWYM (SALE INFORMATYCZNE)	PRZEGRODA SZKLANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 Z ZROMANIEM JEDNOSKRZYDŁOWYM (LEDOMATY)	OKNO SZKLANE PIĘTROWOŚCIENNE	PRZEGRODA SZKLANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60/EI Z ZROMANIEM JEDNOSKRZYDŁOWYM (KLIKNIJ SZKODOWA - PIĘTRO)	PRZEGRODA SZKLANA Z ZROMANIEM DWUSKRZYDŁOWYM (KLIKNIJ SZKODOWA) ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI60	PRZEGRODA SZKLANA Z ZROMANIEM DWUSKRZYDŁOWYM (KLIKNIJ SZKODOWA) ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI60	PRZEGRODA SZKLANA Z ZROMANIEM JEDNOSKRZYDŁOWYM (KLIKNIJ SZKODOWA) ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI60	PRZEGRODA SZKLANA SALI KONFERENCYJNEJ Z ZROMANIEM JEDNOSKRZYDŁOWYM	PRZEGRODA SZKLANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60/EI Z ZROMANIEM JEDNOSKRZYDŁOWYM (KLIKNIJ SZKODOWA - PIĘTRO)	PRZEGRODA SZKLANA D'MASZCZELKA Z ZROMANIEM JEDNOSKRZYDŁOWYM
SCHEMAT		PRZEGRODA DWUSZCZELNA	PRZEGRODA DWUSZCZELNA	PRZEGRODA DWUSZCZELNA	ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30	ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30		ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI60	ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI60	ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI60	ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI60	ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30	ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI60	PRZEGRODA DWUSZCZELNA
GABARYT OTWORU/OM	MUR	210	425	430	595	585	160	282	590	590	590	570	282	210
	H	210	215	215	215	215	260	270	260	260	225	205	270	260
	OSIOWNICA L_o	200	415	420	585	575	150	272	580	580	580	560	272	200
	H_o	210	210	210	210	245	210	265	210	255	220	245	265	255
SKRZYDŁO		L P					L P	L P					L P	L P
	+3,80	0 0	0	0	0	0	0 0	0 0	2	0	0	0	1 0	1 0
	0,00	0 0	0	0	0	0	1* 1	1 0	0	2	0	0	0 0	1* 1*
	+3,70	0 0	0	2*	0	5	0 0	0 0	2	2	0	1	0 0	0 0
	+7,20	0 0	2	2	2	0	0 0	0 0	0	0	2	0	0 0	0 0
	+10,90	1 1	0	0	0	0	0 0	1 0	1	0	0	0	0 0	0 0
KONDYGNACJA	+14,20	0 0	0	0	0	0	0 0	0 0	1*	0	0	0	0 0	0 0
ILOŚĆ SZT. RAZEM		4	2	4	2	5	2 1	1	8	2	2	1	1	2
UWAGI		PRZYCZ. DWÓRKO-DŹWIĘKOWE ZAKŁYTYCH PRZYCISKÓW, PUŁEŁNIACZE, SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI STANDARDOWE, DRZWI WYPOSAŻONE W ELEKTROMAGNETYCZNY ZAMEK ZWORKOWY PRZEGRODA DWUSZCZELNA	PRZYCZ. DWÓRKO-DŹWIĘKOWE ZAKŁYTYCH PRZYCISKÓW, PUŁEŁNIACZE, SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI STANDARDOWE, DRZWI WYPOSAŻONE W ELEKTROMAGNETYCZNY ZAMEK ZWORKOWY PRZEGRODA DWUSZCZELNA	PRZYCZ. DWÓRKO-DŹWIĘKOWE ZAKŁYTYCH PRZYCISKÓW, PUŁEŁNIACZE, SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI STANDARDOWE, DRZWI WYPOSAŻONE W ELEKTROMAGNETYCZNY ZAMEK ZWORKOWY PRZEGRODA DWUSZCZELNA	PRZEGRODA SYSTEMOWE SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE GRUBA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI STANDARDOWE, DRZWI WYPOSAŻONE W ELEKTROMAGNETYCZNY ZAMEK ZWORKOWY ODPORNOŚĆ OGNIOWA – EI30 *ZAKŁAD WYPOSAŻONE DODATKOWO W/Z PROJEKT INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH	PRZEGRODA SYSTEMOWE SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE GRUBA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI STANDARDOWE, DRZWI WYPOSAŻONE W ELEKTROMAGNETYCZNY ZAMEK ZWORKOWY ODPORNOŚĆ OGNIOWA – EI60	PRZYCZ. DWÓRKO-DŹWIĘKOWE ZAKŁYTYCH PRZYCISKÓW, PUŁEŁNIACZE, SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE GRUBA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI STANDARDOWE, DRZWI WYPOSAŻONE W ELEKTROMAGNETYCZNY ZAMEK ZWORKOWY ODPORNOŚĆ OGNIOWA – EI60 *ZAKŁAD WYPOSAŻONE DODATKOWO W/Z PROJEKT INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH	PRZYCZ. DWÓRKO-DŹWIĘKOWE ZAKŁYTYCH PRZYCISKÓW, PUŁEŁNIACZE, SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE GRUBA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI STANDARDOWE, DRZWI WYPOSAŻONE W ELEKTROMAGNETYCZNY ZAMEK ZWORKOWY ODPORNOŚĆ OGNIOWA – EI60	PRZYCZ. DWÓRKO-DŹWIĘKOWE ZAKŁYTYCH PRZYCISKÓW, PUŁEŁNIACZE, SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE GRUBA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI STANDARDOWE, DRZWI WYPOSAŻONE W ELEKTROMAGNETYCZNY ZAMEK ZWORKOWY ODPORNOŚĆ OGNIOWA – EI30	PRZEGRODA SYSTEMOWE SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE GRUBA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI STANDARDOWE, ODPORNOŚĆ OGNIOWA – EI60	PRZYCZ. DWÓRKO-DŹWIĘKOWE ZAKŁYTYCH PRZYCISKÓW, PUŁEŁNIACZE, SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE GRUBA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI STANDARDOWE, DRZWI WYPOSAŻONE W ELEKTROMAGNETYCZNY ZAMEK ZWORKOWY ODPORNOŚĆ OGNIOWA – EI60	PRZEGRODA SYSTEMOWE SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE GRUBA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI STANDARDOWE, ODPORNOŚĆ OGNIOWA – EI30	PRZYCZ. DWÓRKO-DŹWIĘKOWE ZAKŁYTYCH PRZYCISKÓW, PUŁEŁNIACZE, SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE GRUBA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI STANDARDOWE, DRZWI WYPOSAŻONE W ELEKTROMAGNETYCZNY ZAMEK ZWORKOWY ODPORNOŚĆ OGNIOWA – EI60	PRZEGRODA SYSTEMOWE SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE GRUBA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI STANDARDOWE, ODPORNOŚĆ OGNIOWA – EI30
		DOSTĘPNE RYSUNKI WYCINKÓW ZESTAWIONYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI	DOSTĘPNE RYSUNKI WYCINKÓW ZESTAWIONYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI	DOSTĘPNE RYSUNKI WYCINKÓW ZESTAWIONYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI	DOSTĘPNE RYSUNKI WYCINKÓW ZESTAWIONYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI	DOSTĘPNE RYSUNKI WYCINKÓW ZESTAWIONYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI	DOSTĘPNE RYSUNKI WYCINKÓW ZESTAWIONYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI	DOSTĘPNE RYSUNKI WYCINKÓW ZESTAWIONYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI	DOSTĘPNE RYSUNKI WYCINKÓW ZESTAWIONYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI	DOSTĘPNE RYSUNKI WYCINKÓW ZESTAWIONYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI	DOSTĘPNE RYSUNKI WYCINKÓW ZESTAWIONYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI	DOSTĘPNE RYSUNKI WYCINKÓW ZESTAWIONYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI	DOSTĘPNE RYSUNKI WYCINKÓW ZESTAWIONYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI

UWAGI:

1. Nie można brać wymiarów z rysunków. Obowiązują tylko wartości liczbowe wymiarów.
2. Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy sprawdzić wymiary w miejscu bud. zweryfikować na budowie.
3. Architektoniczna Pracownia Autorska ARPA musi zostać pisemnie poinformowana o jakichkolwiek niezgodnościach na znakach.

Obiekt Budynek dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu		Nr rysunku 851/00
Architektoniczna Pracownia Autorska ul. Garbarskiego ARPA ul. Mielewskiego27 Poznań		Umowy nr 903/04
Projekt architektoniczno-budowlany	1 : 1 - 50	data XII 2007
Treść rys.	Zestawienie Stolarki drzwiowej	
Autor / mgr inż. arch. Jerzy Garwacki SLP, upr. bud. 11785		
Sprawował nadzór	mgr inż. arch. Jakub Adamiak mgr inż. arch. Jerzy Garwacki mgr inż. arch. Cezary Ciemięga mgr inż. arch. Tomasz Zbrzeg mgr inż. arch. Łukasz Nowak	