PDM 0/35
mag.prod.suchych
H=3,00m
F=14,90m2
kub=44,7 m3
Vm=140m3/h
Vw=140m3/h
KROTN. 3,1 1/h

PDM 0/30
kuchnia
H=3,00m
F=51,80m2
kub=155,4 m3
Vm=8100m3/h
Vw=7600m3/h
KROTN. 52,1 1/h

PDM 0/28
pokój prac.
H=3,00m
F=14,93m2
kub=44,79 m3
Vm=---
Vw=60m3/h
KROTN. 1,3 1/h

PDM 0/27
pokój prac.
H=3,00m
F=14,93m2
kub=44,79 m3
Vm=---
Vw=60m3/h
KROTN. 1,3 1/h

PDM 0/25 0/26
p.kierow./sekr.
H=3,00m
F=26,21m2
kub=78,63 m3
Vm=60m3/h
Vw=120m3/h
KROTN. 1,5 1/h

PDM 0/13 0/14
p.kierow./sekr.
H=3,00m
F=26,39m2
kub=79,17 m3
Vm=60m3/h
Vw=120m3/h
KROTN. 1,5 1/h

PDM 0/12
pokój prac.
H=3,00m
F=14,93m2
kub=44,79 m3
Vm=---
Vw=60m3/h
KROTN. 1,3 1/h

PDM 0/11
pokój prac.
H=3,00m
F=14,93m2
kub=44,79 m3
Vm=---
Vw=60m3/h
KROTN. 1,3 1/h

PDM 0/10
pokój prac.
H=3,00m
F=14,93m2
kub=44,79 m3
Vm=---
Vw=60m3/h
KROTN. 1,3 1/h

PDM 0/09
pokój prac.
H=3,00m
F=14,93m2
kub=44,79 m3
Vm=---
Vw=60m3/h
KROTN. 1,3 1/h

PDM 0/08
pokój prac.
H=3,00m
F=14,54m2
kub=43,6 m3
Vm=---
Vw=60m3/h
KROTN. 1,4 1/h

PDM 0/32
zmywalnia
H=3,00m
F=19,80m2
kub=59,4 m3
Vm=510m3/h
Vw=510m3/h
KROTN. 8,6 1/h

PDM 0/31
ekspedycja
H=3,00m
F=11,39m2
kub=34,2 m3
Vm=---
Vw=500m3/h
KROTN. 14,6 1/h

PDM 0/29
sala konsumcyjna
H=3,00m
F=90,68m2
kub=272,0 m3
Vm=1740m3/h
Vw=1740m3/h
KROTN. 6,4 1/h

PDM 0/37
cafeteria
H=3,20m
F=67,07m2
kub=214,6 m3
Vm=1560m3/h
Vw=1560m3/h
KROTN. 7,3 1/h

PDM 0/01
hol główny
H=3,20m
F=188,4m2
kub=602,9 m3
Vm=880m3/h
Vw=---
KROTN. 1,5 1/h

PDM 0/02
księgarnia
H=3,20m
F=66,16m2
kub=211,7 m3
Vm=---
Vw=270m3/h
KROTN. 1,3 1/h

PDM 0/03
s. języków obcych
H=3,08m
F=43,36m2
kub=133,5 m3
Vm=580m3/h
Vw=580m3/h
KROTN. 4,3 1/h

PDM 0/05
s. języków obcych
H=3,08m
F=45,69m2
kub=140,7 m3
Vm=340m3/h
Vw=340m3/h
KROTN. 2,4 1/h

PDM 0/06
s. języków obcych
H=3,08m
F=45,69m2
kub=140,7 m3
Vm=340m3/h
Vw=340m3/h
KROTN. 2,4 1/h

WEJŚCIE A

CZERPNIA TERENOWA
Acz=3,5m2
/wg. P.W. Architektury/

CZERPNIA TERENOWA
Acz=2,5m2
/wg. P.W. Architektury/

UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I W RAZIE WĄTPLIWOŚCI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
2. PRZY REALIZACJI NALEŻY PRZESTRZEGAĆ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW BHP, PPOŻ. ORAZ INNYCH PRZEPISÓW I NORM.
3. WSZELKIE ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.

LEGENDA - WENTYLACJA

	instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej
	instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej
	przepustnica przeciwpożarowa
	przepustnica wielopłaszczyznowa
	klapa przeciwpożarowa
	ELEMENTY/CZĘŚCI KUBATURY
	ELEMENTY BUDYNKU (ELEMENTY NIEPRZEMIESZCZANE)

Uczelnia: Budynek dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu		Nr rysunku: PRZ-03
Architekci: Pracownia Projektowa Autorska z Zarządem 2009 sp. z o.o. Wrocławiegoż 7 Poznań		data: 04.10.2021
Projekt: Adrianowicz	1 : 50	
Temat: PZT - partero /budynek 0/Dwy/ instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji		
Projektował: Piotr Sobala upr. nr 111/Pw/93, 178/Pw/93 Błażej Zielnski		
Sprawdził: Tomasz Wolniak upr. nr MAP/0039/POOO/03		