WEJŚCIE C

WEJŚCIE D

WEJŚCIE B

Agregat chłodniczy z modułem hydraulicznym
TYPU 30RA 060
CARRIER
WYM. 2071x1081x1329mm
30,1 kW; 400V; start 168,9 A
wys. montażu 0,5 m nad terenem

Agregat chłodniczy z modułem hydraulicznym
TYPU 30RA 060
CARRIER
WYM. 2071x1081x1329mm
30,1 kW; 400V; start 168,9 A
wys. montażu 0,5 m nad terenem

Klimatyzator kasetonowy
typu ADY 14L
o mocy Qchł=4,0 kW
/z pompką kondensatu/
Pel.=1,4kW/ 230V m=54kg

ZPM-NW2
Zespół pompowo - regulacyjny
/lokalizacja ponad sufitem podwieszonym/

N-9
Centrala wentylacyjna nawiewna
typu A20-07F
Vn=1040m3/h
m=191kg
Pel.=0,9kW/230V

Klimatyzator
- jednostka zewnętrzna
typu ADY 14 L
o mocy Qchł=4,0 kW
Pel.=1,4kW/ 230V m=54kg
wys. montażu 0,5m nad terenem
Klimatyzator
- jednostka zewnętrzna
typu AOYS 09LD
o mocy Qchł=0,5...3,7 kW
Pel.=0,6kW/ 230V
m=34kg
wys. montażu 1,5m nad terenem

Nawilżacz parowy elektryczny
o wydajności 6 kg/h
/montaż nakanałowy/
Pel.=4,5 kW; 400V

Klimatyzator ścienny
typu ASYB 09 LD
Pel.=52 W; 230V
o mocy Qchł=0,5...3,7 kW
/z pompką kondensatu/

SAWC
5kW

SAW-A3
18kW

SAW-A4
20kW

W-11
Wentylator wywiewny kanałowy EDM-160
Vw=140m3/h
Pel.=35W 230V

WD-8
Wentylator wywiewny kanałowy RS 160
Vw=200m3/h
Pel.=70W 230V
masa 30kg

W-12
Wentylator wywiewny kanałowy EDM-160
Vw=140m3/h
Pel.=35W 230V

SAW-NW7
Szafa zas.-ster. centrali went.

SAW-NW3
Szafa zas.-ster. centrali went.

SAW-NW5
Szafa zas.-ster. centrali went.

ZPM-NW5
Zespół pompowo - regulacyjny

ZPM-NW2
Zespół pompowo - regulacyjny

ZPM-NW2
Zespół pompowo - regulacyjny

SAW-N4
Szafa zas.-ster. centrali went.

SAW-N5
Szafa zas.-ster. centrali went.

SAW-N10
Szafa zas.-ster. centrali went.

SAW-NW3
Szafa zas.-ster. centrali went.

WD-8
Wentylator wywiewny kanałowy KHAE 250-2W
Vw=480m3/h
Pel.=0,24kW 230V
masa 60kg

WD-3
Wentylator wywiewny kanałowy KHAE 280-2WS
Vw=610m3/h
Pel.=0,73kW 230V
masa 70kg

N-4
Centrala wentylacyjna nawiewna
typu A20-13R
Vn=10530m3/h
m=816kg
Pel.=4,0kW/400V

N-5
Centrala wentylacyjna nawiewna
typu A20-10F
Vn=1560m3/h
m=334kg
Pel.=1,56kW/230V

N-10
Centrala wentylacyjna nawiewna
typu A20-07F
Vn=780m3/h
m=191kg
Pel.=0,9kW/230V

NW-3
Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna
typu A20-13R
Vn=8800m3/h
Vwn8800m3/h
m=2200kg
Pel.=7,0kW/400V

ZPM-NW3
Zespół pompowo - regulacyjny

ZPM-N10
Zespół pompowo - regulacyjny

ZPM-N5
Zespół pompowo - regulacyjny

ZPM-N4
Zespół pompowo - regulacyjny

NW-7
Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna
typu A20-10Q
Vn=6210m3/h
Vwn6822m3/h
m=1500kg
Pel.=4,5kW/400V

NW-6
Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna
typu A20-13R
Vn=8800m3/h
Vwn8800m3/h
m=2200kg
Pel.=7,0kW/400V

N-8
Centrala wentylacyjna nawiewna
typu A20-08F
Vn=1280m3/h
m=249kg
Pel.=1,56kW/230V

Odbiory technologiczne kuchni - nr 8 wg. projektu technologii, moc 15,6 kW

Gniazdo 2p+Z p/t, 16A 250 V~

Gniazdo 2p+Z p/t, 16A 250 V~ szczelne IP44

R02 *ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA*

SAP/SWG *SZAFA URZĄDZEŃ SYSTEMU ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM I SYGNALIZACJI POŻARU*

TDP/SWG *SZAFA URZĄDZEŃ SYSTEMU CCTV I SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA*

WŁ. PPOŻ *GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PPOŻ.*

W1 *Miejsce pracy przy komputerze 2x16A 230V~ napięcie dedykowane, 1x16A 230V~ sieć ogólna, 2xRJ45 cat5E.*

2G *Zestaw gniazd wtyczkowych 1x16A 400V~, 2x16A 230V~ z układem zabezpieczeń w obudowie PCV.*

Obiekt: Budynek dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu	Nr rysunku E9
Architektoniczno Pracownia Autorska ul. Gurowskiego 40/9 ul. Mackiewiczowskiego7 Poznań	data V 2007
Projekt wykonawczy 1 : 100	
Treść rys.: Rzut przyziemia poziom -3.80 *Instalacja siły*	
Gen. proj. mgr inż. arch. Jerzy Gurowski G.P. upr. bud. 77/85	
Projektant instalacji elektrycznych inż. Leszek Cudera, upr. nr 117/80/Pw	