


SCHEMAT STEROWANIA POŻAROWYM ODBLOKOWANIEM DRZWI EWAKUACYJNYCH.
WYKONAĆ W OBUDOWIE 180x140x90mm



Obiekt: Budynek dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu		Nr rysunku 15
Architektoniczna Pracownia Autorska J. Gurowskiego ARPA ul. Maciejewskiego 7 Poznań		Nr umowy 903/06
Projekt wykonawczy	–	data V 2007

Treść rys.:

Schemat układu pożarowego odblokowania drzwi ewakuacyjnych

Autor : mgr inż. Jacek Mizgajski upr. bud. 528/87/Pw
Opracował : mgr inż. Andrzej Baranowski