

PYTANIE 6 - Dotyczy poz. 79 przedmiaru - Brak jakichkolwiek dokumentacji i danych na temat wpustów dachowych. Proszę o sprecyzowanie, jaki typ wpustu zamontować.

Odpowiedź: Należy przewidzieć wpusty dachowe dostosowane do połączenia z membraną dachową np. firmy GEBERIT, zaopatrzone w kosze ochronne.

PYTANIE 7 - Dotyczy poz. 116 przedmiaru - Brak jakichkolwiek dokumentacji i danych na temat rodzaju blach, które mają być zastosowane w/w pozycji. Proszę o sprecyzowanie, jaki typ blach zastosować.

Odpowiedź: Poz. 116 przedmiaru – dotyczy daszku nad wejściem do budynku – należy przewidzieć blachę trapezową ocynkowaną powlekaną poliestrem typu T55/188 gr. 0,75 mm.

PYTANIE 8 – Dotyczy poz. 121 przedmiaru - Brak jakiejkolwiek dokumentacji i danych na temat z czego wykonać konstrukcję i jakiego rodzaju blachy mają być zastosowane do osłon. Proszę o sprecyzowanie pozycji.

Odpowiedź: Poz. 121 – należy przewidzieć obudowę boczną daszku z blachy aluminiowej powlekanej – w kolorystyce pokazanej na rysunku elewacji. Blachy o kształcie paneli w kształcie litery [o szerokości 75mm i gr. 0,75 mm.


REKTOR
prof. dr hab. med. Jerzy Samorawiński