

Vide – pkt. 1.

PYTANIE 52

Co należy rozumieć przez opis „wykonanie wpustu ustroju niosącego – 2 szt ” dotyczy pozycji nr 210 przedmiaru dla kładki dla pieszych (załącznik nr 34)?

ODPOWIEDŹ 52

Dotyczy odwodnienia kładki dla pieszych.

PYTANIE 53

Materiały przetargowe zawierają tylko jeden rysunek architektoniczny – wykonawczy kładki dla pieszych (WM1), nie zawierają natomiast rysunków konstrukcyjnych kładki (fundamenty, przyczółki, konstrukcja stalowa, płyta żelbetowa, łożyska elastomerowe). Prosimy o przekazanie rysunków wykonawczych konstrukcyjnych kładki.

ODPOWIEDŹ 53

Rysunek kładki dla pieszych (WM1) jest wystarczający dla wykonania wyceny do przetargu. Uszczegółwienie nastąpi dopiero na etapie realizacji przy opracowywaniu przez wykonawcę projektu warsztatowego.

PYTANIE 54

Z czego mają być wykonane ściany kanałów podposadzkowych w osiach 3-7/AII 8-12/A-I, które na rys. WA0 – są zaznaczone jako murowane, a na przekrojach B-B i C-C są żelbetowe?

ODPOWIEDŹ 54

Ściany kanałów podposadzkowych wykonać należy zgodnie z rysunkiem WA0.

PYTANIE 55

Z czego ma być wykonana ściana murowana gr. 12 cm na poz.–3,80 w osiach 1-2/D-E?

ODPOWIEDŹ 55

Ściana murowana, wykonana z pustaków ceramicznych.

PYTANIE 56

Z czego mają być wykonane podmurówki pod wentylatorami wywiewnodachowymi?

ODPOWIEDŹ 56

Podstawy dachowe pod wentylatory wywiewne – dachowe wykonać należy jako systemowe podstawy z płytą adaptacyjną – zapewniające odpowiednią wysokość wywiewu.

PYTANIE 57

Jaka ściana jest Sz10a – brak opisu typu przekroju ściany?

ODPOWIEDŹ 57

Ściana Sz10a składa się z analogicznych warstw przekrojowych co ściana Sz10.

PYTANIE 58

Gdzie występują ścianki działowe gr. 12 cm z płytek z betonu komórkowego – wypełnienie pod oknami – pozycja w przedmiarze grupa 02 l.p. 220 w ilości 220 m² w projekcie jest ściana Sz10 z pustaków ceramicznych gr. 12 cm?

ODPOWIEDŹ 58

Przyjąć zgodnie z projektem ścianki z pustaków ceramicznych.

PYTANIE 59

Gdzie występują ścianki działowe gr. ¼ z cegły pełnej k1100 – pozycja w przedmiarze grupa 07 l.p. 50 w ilości 12 m²?

ODPOWIEDŹ 59

Przyjęto na poziomie piwnicy wykonanie ścianki z cegły.

PYTANIE 60

Gdzie występują ścianki działowe gr. 6cm z płytek z betonu komórkowego – pozycja w przedmiarze grupa 07 l.p. 40 w ilości 22 m²?

ODPOWIEDŹ 60

Ścianki na poziomie piwnicy i II piętra - można zastąpić innym materiałem.