

65kW

NAZWA OBWODU ELEKTRYCZNEGO	SALA TELEWIZYJNA z pomieszczeniemi towarzyszącymi
POMIESZCZENIE	1.1
NR OBWODU	RG-2
KABEL	YKY 5x35mm2

✳ **Przystosować do plombowania**

Uwagi:

1. Zastosowano aparaty produkcji SCHRACK Iz>6kA

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁACZENIE ZASILANIA

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH.

PNP
KOMPLEKSOWE USŁUGI ELEKTRYCZNE
62-002 Suchy Las, ul. Chabrowa 20 tel./fax. (0) 61 652 21 65

INWESTOR	Akademia Wychowania Fizycznego im. E.Piaseckiego w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39			
OBIEKT	Akademicjie Centrum Kultury "TROPS" z salą gimnastyczną i zapleczem socjalnym			
TEMAT	Schemat układu pomiarowego Sali Telewizyjnej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi			
RYSUNEK	Budowlano-wykonawczy			
PROJEKTOWAŁ	inż. Wojciech Niedzielski	nr upr. bud. 405/87/Pw		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Jarosław Niedzielski	nr upr. bud. 148/Pw/94		
	mgr inż. Waldemar Machniak			
SPRAWDZIŁ	inż. Władysław Szwajca	nr upr. bud. 246/73/Pm		
DATA: luty **2010**	SKALA: -	NR INW.: 14-10	BRANŻA: **EL**	NR RYS. 08