

UWAGI OGÓLNE:

1. Wymiary na rysunku w CENTYMETRACH. Poziomy w METRACH.
2. Rozpatrywać z projektami branżowymi.

PLAN SYTUACYJNY
skala 1:1000



Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. m²	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. m²	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. m
1-1	SALA STUDENIOKA	232,9	0-31	KORYTARZ	19,8	0-41	BIEG DOLNY	5,2
1-2	PRZEDSIONEK	5,5	0-32	BIEGI DOLNE	7,7	0-42	BIEG GÓRNY I SPOCZNIKI	15,1
1-3	MAGAZYNEK SPRZĘTU	3,5	0-33	BIEG GÓRNY I SPOCZNIKI	13,7		RAZEM:	20,3
1-4	ZAPLECZE/ZMYWAK	3,8	0-34	MAGAZYNEK POD SCHODAMI	5,1			
	RAZEM:	245,7		RAZEM:	46,3			

ZWODY PIONOWE NIEIZOLOWANE

SYSTEM A h=3,5m



1. Podstawa masztu z trójnogiem
2. Maszt stalowy odgromowy
3. Złącze do przyłączenia instalacji odgromowej
4. Zwód poziomy drut FeZn ø 8mm
5. Betonowy uchwyt do zwodu poziomego

LEGENDA:

~3f Przyłącze 400V do zasilania centrali wentylacyjnej kabel YKY5x6 z zapasem 2m

A Zwody pionowe– system A h=3,5m

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH.

PNP
KOMPLEKSOWE USŁUGI ELEKTRYCZNE
62-002 Suchy Las, ul. Chabrowa 20 tel./fax. (0) 61 652 21 65

INWESTOR	Akademia Wychowania Fizycznego im. E.Piaseckiego w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39			
OBIEKT	Akademickie Centrum Kultury TROPS			
TEMAT	Zasilanie i ochrona odgromowa central wentylacyjnych na dachu obiektu AWF			
RYSUNEK	Projekt budowlano-wykonawczy ETAP II			
PROJEKTOWAŁ	inż. Wojciech Niedzielski nr upr. bud. 405/87/Pw			
OPRACOWAŁ	mgr inż. Jarosław Niedzielski nr upr. bud. 148/PW/94			
	mgr inż. Waldemar Machniak			
SPRAWDZIŁ	inż. Władysław Szwajca nr upr. bud. 246/73/Pm			
DATA: luty **2010**	SKALA: 1:100	NR INW.: 14-10	BRANŻA: **EL**	NR RYS. 04