

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **malowanie korytarzy na I, II oraz III piętrze w budynku Domu Studenckiego AWF przy ul. Św. Rocha 9 w Poznaniu.**
– **KSZP-2003-1/17/ZP.**

1. Pytanie:

W przedmiarze robót występuje pozycja w której należy wycenić farbę szorowalną. Uprzejmie proszę o dokładniejsze sprecyzowanie rodzaju farby jaką należy zastosować – m.in. jakiej klasy odporności na szorowanie na mokro ma być zastosowana farba?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć farby lateksowe, klasa III wg PN-EN 13300

2. Pytanie:

Uprzejmie proszę o określenie jakiego koloru należy użyć dla poszczególnych rodzajów farb wymienionych w przedmiarze (farba emulsyjna, farba szorowalna, farba olejna).

Odpowiedź:

Farba emulsyjna – kolor biały, wg wzornika RAL 9001

Farba szorowalną – kolor biały, wg wzornika RAL 9001

Farba olejna: korytarz piętro III - 1014; korytarz piętro I i II 6019.

3. Pytanie:

Czy zamawiający przewiduje jednokrotne szpachlowanie ścian jedynie dla ścian które mają być malowane farbą olejną?

Odpowiedź:

W wycenie należy ująć 30 m² szpachlowania sufitów i ścian.

4. Pytanie:

Zgodnie z zapisami SIWZ- Część III pkt 5D) roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją wykonawczą. Czy Zamawiający posiada taka dokumentację- czy należy przy wycenie uwzględnić jedynie Przedmiar i STWiOR?

Odpowiedź:

Wycenę należy przygotować na podstawie przedmiaru i STWiOR.

5. Pytanie:

W nawiązaniu do przeprowadzonej wizji lokalnej na obiekcie uprzejmie proszę o informację czy Zamawiający przewiduje naprawę ścian i sufitów w miejscach których łuszczy się farba lub odpada tynk? W przedmiarze oraz załączonej specyfikacji Zamawiający nie przewiduje takich czynności. Proszę o zweryfikowanie przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający poniżej podaje dokładny zakres robót do wykonania ujęty w poz.4 KNR.

Opis do zakresu prac ujętych w poz.4 KNR 4-01 1202 -09

Wyszczególnienie robót wg KNR:

1. Zeskrobanie i zmycie starej farby kol. 01-06, 08, 09.

2. Wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzenie powierzchni tynku kol. 01-06, 08, 09.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia przez dodanie następujących pozycji kosztowych:



1. Wyprawki murarsko-tynkarskie na III piętrze – 1,60 m²
2. Montaż narożników aluminiowych zewnętrznych przy drzwiach do pomieszczeń w miejsce uszkodzonych – 10 mb.

W związku z koniecznością dokonania modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia, nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (pozycje kosztowe zawarte są w załączniku nr 1 do SIWZ), na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża **termin składania ofert do dnia 13.02.2017 r. do godz. 9:30.**

Z poważaniem

Sporządził:
Bartosz Pitak