



KSZP-2003- 65 /17

Poznań, dnia 22.05.2017 r.

Odpowiadając prosimy powołać się na
nasz numer pisma
POLECONY ZA DOWODEM DORĘCZENIA

Wszyscy Wykonawcy

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego **na wykonanie remontu związanego z wydzieleniem stref pożarowych klatki schodowej K1 i wykonaniem przedsiönków pożarowych w Domu Studenckim AWF przy ul. Rocha 9 w Poznaniu.(RZP-2003-9/17/ZP)**

Pytanie 1:

Czy istnieje możliwość zastąpienia drzwi stalowych EI60 S na drzwi aluminiowe o tych samych parametrach?

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania drzwi aluminiowych, zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem

Sporządziła:
Karolina Jendryca

Otrzymują:
Adresat
a/a