



Poznań, dnia 10.11.2010r.

Pytania i odpowiedzi

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do zamawiającego w dniu 04.11 i 08.11.2010r do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na wykonanie budowy budynku zaplecza zespołu boisk sportowych typu Orlik w Chycinie** (postępowanie nr RZP-2003-37/10/ZP):

Pytanie nr 1

"W dokumentacji technicznej brak opisu materiałów – proszę o podanie danych technicznych (wymiały, model, kolor) dotyczy pozycji w przedmiarze robót:

- Nr 31 – Ścianki ustępowe systemowe wraz z drzwiami
- Nr 149 – szafki ubraniowe
- Nr 150 – ławki szatniowe."

Odpowiedź nr 1:

poz. nr 31 Ścianki ustępowe systemowe wraz z drzwiami.

Ścianki powinny być wykonane z płyty meblarskiej wiórowej obustronnie pokrytej maleminą gr. 25-28 mm lub z płyty z laminatu ciśnieniowego HPL 13-20 mm. Profile: górne, przyściennie i przydrzwiowe powinny być zabezpieczone profilami aluminiowymi, natomiast pozostałe krawędzie taśmą okleinową z PCV. Profile przydrzwiowe powinny posiadać uszczelkę gumową amortyzującą uderzenia drzwi. Profile oraz nóżki stalowe nierdzewne lub malowane proszkowo na kolor popielaty RAL 7004 lub 7001. Stopki i profile przyściennie należy mocować do podłoża i ścian za pomocą kołków rozporowych Ø10-12 mm. Wysokość ścianek i drzwi 2,00 m, wysokość prześwitu nad posadzką 0,15 m. Kolorystyka płyt: popielata RAL 7004 lub 7001 (dopasować do koloru nóżek). Okucia (tarcza z klamkami, zamek wpuszczany wc, zawiasy) w kolorze stal satyna lub popielaty RAL 7004, 7001.

poz. nr 149 Szafki ubraniowe:

Szafki ubraniowe powinny być wykonane z płyty meblarskiej wiórowej obustronnie pokrytej maleminą gr. 25-28 mm lub z płyty z laminatu ciśnieniowego HPL 13-20 mm. Szafki powinny być dwudzielne typu L o wymiarach szer. x gł. x wys. = 40x49x180 cm. Jedna szafka dwudzielna jest przeznaczona dla 2 osób. Kolorystyka płyt: popielata RAL 7004 lub 7001. Okucia (klamka typu gałka, zamek wpuszczany na klucz zwykły, zawiasy) w kolorze stal satyna lub popielaty RAL 7004, 7001. Nóżki szafek stalowe nierdzewne lub malowane proszkowo na kolor popielaty RAL 7004 lub 7001, umożliwiające montaż szafek bezpośrednio nad poziomem ławek.

poz. nr 150 Ławki szatniowe:

Stelaż ławek szatniowych powinien być wykonany z rury stalowej malowanej proszkowo na kolor popielaty RAL 7004, 7001, a siedzisko z drewna jasnego (listew drewnianych: brzoza, klon, sosna, świerk) malowanych lakierem bezbarwnym wodnym (min. 3 powłoki). Wymiary ławek: gł. x wys. x dł. = 40-48x40-48x200.

Pytanie nr 2

"Zarówno w SIWZ, jak i w projekcie umowy przewidzieliście Państwo możliwość zmiany postanowień umownych, ale tylko w zakresie terminu wykonania umowy bądź zmian w zakresie osób wskazanych w umowie. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje zwiększenie wynagrodzenia z tytułu ewentualnej zmiany podatku VAT, czy też zmiany te przewidzieć na etapie złożenia oferty?"

Odpowiedź nr 2

Zapisy dotyczące stawki podatku VAT zostały zawarte w §13 pkt 4 Projektu umowy dołączonego do SIWZ.

Jednocześnie informujemy, że w związku z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.