



AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU
61-871 Poznań ul. Królowej Jadwigi 29/37
tel. (0-61) 835 50 00, fax (0-61) 835 50 98

Poznań, dnia 08.11.2010r.

Pytania i odpowiedzi

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do zamawiającego w dniu 04.11.2010r do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na wykonanie remontu remontu pomieszczeń parteru domu studenckiego AWF przy ul. św. Rocha 9 w Poznaniu** (postępowanie nr RZP-2003-35/10/ZP):

Pytanie:

Czy w przypadku drzwi p.poż można zastąpić okleinę naturalną, okleiną CPI HQ, ponieważ okleina naturalna nie występuje w kolorze buk?

Odpowiedź:

Można zastąpić okleinę naturalną okleiną syntetyczną pod warunkiem zachowania wybarwienia okleiny i wszystkich innych cech użytkowych, konstrukcyjnych i przeciwpożarowych danych drzwi.

Jednocześnie informujemy, że w związku z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert.