



RZP-2003- /13

Poznań, dnia 24.01.2013r.

Odpowiadając prosimy powołać się na
nasz numer pisma
POLECONY ZA DOWODEM DORĘCZENIA

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 21.01.2013r. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **budowę hali sportowej z zapleczem dydaktycznym przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu – RZP-2003-29/12/ZP.**

Pytanie 1

Prosimy o przesłanie PZT z zaznaczonym przebiegiem ogrodzenia, bramy wjazdowej, szlabanu i furtek. Z przedmiaru wynika 650 mb. ogrodzenia, obrys obszaru opracowania wynosi ok. 320 mb.?

Odpowiedź 1

W ofercie należy ująć 650 mb. ogrodzenia.

Pytanie 2

Profil instalacji wodociągowej zawiera uwagę o konieczności prowadzenia prac na odc. W1 do W8 w całości ręcznie. W przedmiarze na odcinku W1 do W7 występuje przewiert długości 134,6 m. W opisie niczego na ten temat nie ma. Jaka technologia wykonania wodociągu na odc. W1 do W8 przewidziano?

Odpowiedź 2

Roboty związane z wykonaniem wodociągu pod istniejącą pieszo-jezdnią wykonać metodą bezwykopową (odcinek ok. 25 m licząc od węzła W3 w kierunku węzła W4). Resztę prac (przy trybunach i skarpach) wykonywać ręcznie z uwagi na zagęszczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego.

Z poważaniem