

Poznań, dnia 01.06.2012r.

SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI BĘDĄCE JEDNOCZEŚNIE MODYFIKACJĄ SIWZ

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania, 31.05.2012 r. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **Wymianę nawierzchni tartanowej na bieżni okólnej oraz wykonanie remontu odwodnienia liniowego przy stadionie do hokeja na trawie w Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39, na działce 2/2.** (RZP-2003-16/12/ZP) dokonuje sprostowania odpowiedzi na pytanie nr 5 i dokonuje tym samym modyfikacji treści SIWZ.

Czy zamawiający uzna granulát SBR pochodzący z recyklingu za równoważny w stosunku do wymaganego granulatu EPDM, który ma być zastosowany w wierzchniej warstwie użytkowej?

Odp. *Zamawiający określił zasady badania równoważności oferowanych nawierzchni w załączniku nr 8 do SIWZ. Zgodnie z zapisami SIWZ oraz dokumentacją projektową, a w szczególności z zapisami na str. 6 i 7 aneksu do projektu retoppingu (załącznik nr 7 do SIWZ) zamawiający doprecyzowuje jednocześnie modyfikując treść SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i wyjaśnia, że dopuszcza złożenie ofert równoważnych, na zasadach określonych w niniejszym postępowaniu, jednakże przy wykonywaniu retoppingu **wierzchnia warstwa użytkowa musi być wykonana z suchego granulatu EPDM lub innego równoważnego granulatu gumowego nie pochodzącego z recyklingu. Tym samym w warstwie wierzchniej użytkowej nie dopuszcza się systemu SBR.***

Jednocześnie zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 20 września 2012r.

W związku z modyfikacją SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 11 czerwca 2012r. Godziny pozostają bez zmian.