

RSZP-2003- 209 /18

Poznań, dnia 04.06.2018r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Wykonanie remontu klatki schodowej K2 wraz z remontem systemu oddymiania w budynku domu studenckiego AWF przy ul. Rocha 9 w Poznaniu. RSZP-2003-07/18/ZP

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1

Czy drzwi w piwnicy służące do napowietrzania mają być wymienione na nowe, czy tylko dostosowane do funkcji napowietrzania poprzez założenie siłowników?

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, iż istniejące drzwi w piwnicy mogą być dostosowane do napowietrzania bez konieczności wymiany.

Pytanie 2

Czy drzwi na parterze służące do napowietrzania mają być wymienione na nowe, czy tylko dostosowane do funkcji napowietrzania poprzez założenie siłowników?

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, iż istniejące drzwi na parterze mogą być dostosowane do napowietrzania bez konieczności wymiany.

Pytanie 3

Na kondygnacjach 1-10 jest 20 okien upustowych.

10 z nich (kolor czerwony na rys) wymienione zostaną na certyfikowane okna oddymiające z siłownikiem co z pozostałymi 10 (kolor czarny)? Czy wykonawca ma tylko zamontować na istniejących oknach dodatkowy siłownik? Te okna w obecnej chwili nawet z dodatkowym siłownikiem średnio nadają się jako okna oddymiające/upustowe.

Odpowiedź 3

Zamawiający informuje, iż w obecnym zakresie realizacji na każdym piętrze należy wymienić, podłączyć i uruchomić jedno okno upustowe, a do drugiego okna doprowadzić przewód zasilający zgodnie z projektem. Wymiana drugiego okna przewidziana jest w dalszym etapie prac.

Pytanie 4

Czy konieczne jest aby wentylator napowietrzający dolny zamontowany był pomiędzy kondygnacjami 2 i 3 ? Czy nie można zamontować go niżej, na parterze?

Odpowiedź 4

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę lokalizacji wentylatorów napowietrzających. Dokładne miejsce i sposób montażu zostaną uzgodnione podczas realizacji prac.

Z poważaniem

REKTOR
dr hab. Dariusz Wieliński, prof. AWF
(Kierownik Zamawiającego)