

## Pytania i odpowiedzi

1. koloru poszczególnych elementów wyposażenia oraz samego stojaka?

Nieistotne.

2. głębokości półek stałych oraz półek na klawiaturę i monitor?

Minimum 400 mm; w zamówieniu, tj. na stronie jednego z producentów proponowano 600 mm.

3. Czy listwa ma być wyposażona w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe?

Tak.

4. Czy listwa ma być montowana do stojaka rackowego?

Nie.

5. Jaka ma być długość kabla zasilającego listwę?

Minimum 1,5 metra.